

メッセージ	メッセージコード	内容
通信制御ユニットの異常を検知しました。 お問い合わせ窓口までご連絡下さい。	A111	ACC内部異常
出力制御の固定スケジュールの取得に失敗しました。 インターネット環境をご確認ください。	A412	固定スケジュール取得失敗
出力制御の固定スケジュールの有効期限が残り 60日以内になりました。お問い合わせ窓口ま でご連絡下さい。	A511	固定スケジュール有効期限切れ警告
有効な出力制御の固定スケジュール、更新スケ ジュールがありません。お問い合わせ窓口まで ご連絡下さい。	A512	出力制御スケジュール有効期限切れ
蓄電池の異常を検知しましたので蓄電池の動作 を停止しています。 お問い合わせ窓口までご連絡下さい。	C121	BI-DCDC DCバス側電圧 バッテリーユニット1
	C122	BI-DCDC DCバス側電圧 バッテリーユニット2
	C171	BI-DCDC DCバス側不足電圧 バッテリーユニット1
	C172	BI-DCDC DCバス側不足電圧 バッテリーユニット2
	C211	BI-DCDC ソフトウェア過電流 バッテリーユニット1
	C212	BI-DCDC ソフトウェア過電流 バッテリーユニット2
	C611	BI-DCDC PCS接続異常 バッテリーユニット1
	C612	BI-DCDC PCS接続異常 バッテリーユニット2
	C621	BI-DCDC ヒューズ切れ バッテリーユニット1
	C622	BI-DCDC ヒューズ切れ バッテリーユニット2
	C631	BI-DCDC ハードウェア過電流 バッテリーユニット1
	C632	BI-DCDC ハードウェア過電流 バッテリーユニット2
	C641	BI-DCDC 電池ユニットのリレー溶着検出 バッテリーユニット1
	C642	BI-DCDC 電池ユニットのリレー溶着検出 バッテリーユニット2
	C651	BI-DCDC バッテリー接続異常 バッテリーユニット1
	C652	BI-DCDC バッテリー接続異常 バッテリーユニット2
パワーコンディショナーの内部の異常を検知し ました。 お問い合わせ窓口までご連絡下さい。	D611	PV-DCDC ヒューズ切れ スtring1
	D612	PV-DCDC ヒューズ切れ スtring2
	D613	PV-DCDC ヒューズ切れ スtring3
	D614	PV-DCDC ヒューズ切れ スtring4

パワーコンディショナーの内部の異常を検知しました。 お問い合わせ窓口までご連絡下さい。	D615	PV-DCDC ヒューズ切れ スtring5
パワーコンディショナーの内部の異常を検知しました。 お問い合わせ窓口までご連絡下さい。	E151	直流過電圧
商用電源の異常を検知しました。 5分経過しても運転しない場合は、お問い合わせ窓口までご連絡下さい。	E211	交流過電圧実効値
	E221	交流過電流
	E231	直流分漏洩
パワーコンディショナーの内部の異常を検知しました。 お問い合わせ窓口までご連絡下さい。	E281	漏洩電流1
	E411	INVモジュール高温
	E426	低温停止
	E621	内部ファンエラー
	E641	EEPROM異常 データ異常
	E643	EEPROM異常 通信異常
蓄電池の異常を検知しましたので蓄電池の動作を停止しています。 お問い合わせ窓口までご連絡下さい。	S761	ESS WakeUp 不良 バッテリーユニット1
	S762	ESS WakeUp 不良 バッテリーユニット2
	S771	ESS起動不良状態 バッテリーユニット1
	S772	ESS起動不良状態 バッテリーユニット2
	S781	ESS使用禁止状態 バッテリーユニット1
	S782	ESS使用禁止状態 バッテリーユニット2
	S791	ESS手動復帰状態 バッテリーユニット1
	S792	ESS手動復帰状態 バッテリーユニット2
パワーコンディショナーの内部の異常を検知しました。 お問い合わせ窓口までご連絡下さい。	T611	AC端子台温度異常
	T612	DC端子台温度異常
	T621	リレー溶着検出
	T622	リレー溶着検出タイムアウト
しばらく経っても運転しない場合はお問い合わせ窓口までご連絡下さい。	T631	CTユニット異常
パワーコンディショナーの内部の異常を検知しました。 お問い合わせ窓口までご連絡下さい。	T641	サーミスタオープン
	T642	サーミスタショート

パワーコンディショナーの内部の異常を検知しました。 お問い合わせ窓口までご連絡下さい。	T651	パワーコンディショナー内部異常1
パワーコンディショナーと通信できません。 お問い合わせ窓口までご連絡下さい。	Z521	PCS通信異常継続

※上記以外のエラーコードが出た場合は、お問い合わせ窓口までご連絡下さい。